

Reacción al fuego



La Sociedad **KRYPTON CHEMICAL, S.L.**
c/ Martí Franqués, 12
P.I. Les Tapies
Vandellòs i Hospitalet Infant
España

Está autorizada para colocar la etiqueta “Clasificación de Reacción al Fuego de Revestimiento de Suelos” según el N° de informe 2022AN6310



aitex
textile research institute

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE: REVESTIMIENTO DE SUELOS

Nº 22AN6310

La muestra referenciada como:

“Colodur eco satinado”

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2010 y EN ISO 9239-1:2010, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como:

“B_{fl}-s1”

Alcoy, 28 de abril de 2022.

Celia Dolça
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO